

Акт
согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): **Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 26 комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга**

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги) и составляется данный акт: 198215, Санкт-Петербург, ул. Подводника Кузьмина, д.15, литера А

Сведения об Объекте:

отдельно стоящее здание, 2 этажа, **1 916,5** кв.м.

наличие прилегающего земельного участка (да, нет) **да**.

Основание для пользования Объектом: оперативное управление.

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): **собственность субъекта Российской Федерации.**

Административно-территориальная подведомственность: **региональная.**

Наименование и адрес вышестоящей организации: **администрация Кировского района Санкт-Петербурга, отдел образования.**

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности: **дошкольное образование.**

Наименование предоставляемой(-ых) услуги (услуг): **осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.**

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): **300 чел./день.**

Форма способа оказания услуг: **на объекте.**

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети.**

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): **нет.**

Мы, нижеподписавшиеся,

Заведующий ГБДОУ детский сад № 26 комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга Степанова Елена Анатольевна с одной стороны, и член общественной инспекции инвалидов при Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении «Центр технических средств реабилитации, доступности городской среды, физической культуры инвалидов и хранения архивных документов» Большаков Алексей Геннадьевич, вице-президент Санкт-Петербургской Региональной общественной организации инвалидов за независимую жизнь «Мы - вместе» Кузнецов Юрий Васильевич, председатель Нарвской местной организации Санкт-Петербургской региональной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых» Мухортов Юрий Серафимович, председатель Межрегиональной общественной организации «Социально-культурно-спортивный клуб инвалидов с детства по слуху «Искорка» Николаев Сергей Александрович с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ)

2	Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
С	К, О, С, Г, У К, О, С, Г, У К, О, С, Г, У К, О, С, Г, У К, О, С, Г, У С	<p>2. Установка при входе в здание информационной мнемосхемы (тактильную схему движения) для инвалидов по зрению, отображающую информацию о помещениях в здании, не мешающая основному потоку посетителей. Мнемосхема должна размещаться с правой стороны по ходу движения на удалении от 3 до 5 м.</p> <p>3. Оборудовать входной узел входной площадкой с размерами не менее 2,2 x 2,2 м с пандусом уклоном не более 1:20 (5%).</p> <p>4. Обеспечить устройство нескользкой поверхности пандуса, отчетливо маркированной цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности, оборудовать искусственным освещением места изменения уклонов пандуса, оснащение пандуса колесоотбойными устройствами высотой 0,1 м.</p> <p>5. Оборудовать ступени лестниц антискользящим покрытием.</p> <p>6. Оснастить наружную лестницу и пандус с обеих сторон ограждениями с поручнями на высоте 0,9 м, у пандусов - дополнительно на высоте 0,7 м, с завершающими горизонтальными частями длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м, непрерывными по всей длине и имеющими не травмирующее завершение, со скругленными концами, а у пандуса - соединенными между собой, Обеспечить расстояние между поручнями пандуса в пределах 0,9 - 1,0 м. Нанести на верхнюю или боковую, внешнюю поверхность поручней рельефные обозначения или предупредительные полосы об окончании марша лестницы и пандуса.</p> <p>7. Оборудовать входные двери смотровой панелью, ручками П-образной формы, нанести контрастный цвет на дверные наличники или края дверного полотна и ручки отличного от дверного полотна, обеспечение высоты порогов не более 0,014 м.</p> <p>8. Нанести перед наружной лестницей на покрытия пешеходных путей не менее чем за 0,8 м предупреждающую тактильную полосу шириной 0,5 - 0,6 м.</p>
3	Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
С	С	<p>9. Нанести на участках пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами, на зонах «возможной опасности» с учетом проекции движения дверного полотна тактильные предупреждающие указатели в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026.</p> <p>10. Обеспечить контрастное сочетание цветов применяемого оборудования (дверь-стена-ручка)</p> <p>11. Установить на основных путях движения тактильную направляющую полосу с высотой рисунка не более 0,025 м.</p>
4	Зона: места обслуживания инвалидов	
	Г	12. Оборудовать помещения прибором усиления звука для посетителей с дефектами слуха
5	Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
	К, О, С, Г, У	13. Оборудовать универсальную кабину, доступную для маломобильных групп населения, дверью шириной 0,9 м. Обеспечить в кабине рядом с унитазом пространство не менее 0,7 м для размещения кресла-коляски. Оборудовать кабины опорными поручнями, крючками для одежды, костылей и других принадлежностей. Установить раковину на высоте не более 0,8 м от уровня пола и оборудовать ее опорным поручнем. Установить

	К, О, С, Г, У С К, О, С, Г, У	зеркало и электрический прибор для сушки рук, держатель туалетной бумаги на высоте не выше 0,8 м от пола, крючки или вешалку - на высоте не выше 1,3 м от пола. 14. Оснастить кабину водопроводным краном с рычажной рукояткой и термостатом. 15. Обеспечить контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь - стена, ручка; санитарный прибор - пол, стена; стена - выключатели и т.п.). 16. Оборудовать кабину системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта)
6	Информационное обеспечение на Объекте	
	С, Г К, О, С, Г, У	17. Установить звуковой информатор по типу телефона-автомата, которым могут пользоваться посетители с недостатками зрения, и текстофон для посетителей с дефектами слуха 18. Установить символы доступности.
Дополнительные меры (при наличии)		
7	Организационные мероприятия	
	К, О, С, Г, У К, О, С, Г, У К, О, С, Г, У	19. Назначить ответственных за соблюдение требований законодательства в сфере обеспечения доступности для инвалидов, провести инструктирование ответственных за оказание помощи инвалидам. 20. Назначить ответственных за сопровождение инвалидов в здании образовательного учреждения. 21. Разместить информацию об условиях доступности для инвалидов услуг, предоставляемых в образовательном учреждении, на официальном сайте образовательного учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
		<i>Приказ от 27.06.2016 № 25-к п.2</i> <i>Приказ от 27.06.2016 № 25-к п.3</i>

V. Рекомендации

(заполняется по согласованию сторон и содержат наименования мероприятий, необходимые для обеспечения доступности Объекта для инвалидов, и основания для выполнения мероприятий пункт СНиП, СП, ГОСТ):



Степанова
Елена Анатольевна

м.п.

Большаков Алексей
Геннадьевич

Заведующий Государственным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 26 комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга

член общественной инспекции инвалидов при Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении «Центр технических средств реабилитации, доступности городской среды, физической культуры инвалидов и хранения архивных документов»



Кузнецов Юрий
Васильевич

вице-президент Санкт-Петербургской Региональной общественной организации инвалидов за независимую жизнь «Мы

Мухортов Юрий
Серафимович



вместе»

председатель Нарвской местной организации Санкт-Петербургской региональной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых»

Николаев Сергей
Александрович



председатель Межрегиональной общественной организации «Социально-культурно-спортивный клуб инвалидов с детства по слуху «Искорка»