

УТВЕРЖДЕНОЗаведующий ГБДОУ детский сад № 26
Кировского района Санкт-Петербурга

_____/Е.А.Степанова/

**Перечень
мероприятий по созданию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов
и других маломобильных групп населения здания
ГБДОУ детский сад № 26 комбинированного вида Кировского района
Санкт-Петербурга по адресу: Подводника Кузьмина, д.15 литера А, выполнение
которых является невозможным (нецелесообразным)**

| № | Наименование мероприятия | СП 59.13330. 2020 | Обоснование включения в перечень |
|----------|--|----------------------|---|
| 1 | Входные пути | | |
| 1.1 | Обустроить входной тамбур шириной не менее 1,6 м при глубине не менее 2,45 м. | п.6.1.8 | Обустроить входной тамбур невозможно из-за конструктивных особенностей здания: ширина тамбура составляет 1,3 м, глубина 2,5 м. |
| 2 | Пути движения внутри здания | | |
| 2.1 | Предусмотреть при перепаде высот пола в здании устройство подъемного устройства, лифта, пандусов. | п.6.2.9 | Установка стационарной подъемной платформы/пандусов на лестнице, предназначенной для эвакуации людей, невозможна. Размещение лифтов в помещениях здания невозможно в связи с конструктивными особенностями помещений. |
| 2.2. | Расширение дверных проёмов до ширины не менее 0,9 м с обустройством высоты каждого элемента порогов не более 0,014 | п.6.2.4. | В связи с конструктивными особенностями здания расширение дверных проёмов невозможно и занижение порогов нецелесообразно в связи с невозможностью обеспечить соответствие нормативным требованиям внутренних дверей |
| 2.3 | Расширение коридора с соблюдением требования: ширина коридора должна быть не менее 1,5м. | п.6.2.1. | Расширение коридора шириной 1,3 м невозможно в связи с конструктивными особенностями здания |
| 2.4 | Обеспечить подходы к различному оборудованию и мебели по ширине не менее 0,9 м, а при необходимости поворота кресла-коляски на 90° - не менее 1,2 м. Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180° инвалида на кресле-коляске не менее 1,4 м. Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании от себя не менее 1,2 м, а при открывании к себе - не менее 1,5 м при ширине не менее 1,5 м. | п.6.2.2. | Выполнение пункта невозможно в связи с конструктивными особенностями здания |
| 3 | Санитарно-гигиенические помещения | | |
| 3.1 | Оборудовать санитарно-гигиеническое помещение для посетителей, в т. ч МГН, обеспечив универсальную кабину шириной не менее 2,2 м, глубиной не менее 2,25 м и шириной двери кабины не менее 0,9 м. | п. 6.3.1 | Оборудование санитарно-гигиенического помещения для посетителей, в т. ч МГН шириной не менее 2,2 м и глубиной не менее 2,25м. невозможно в связи с конструктивными особенностями здания. |